Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Humenné
	OU-HE-OSZP-2026/019222-003	Martina Bodnárová/ 057 7704254	18. 11. 2026

Vec
„Vybudovanie verejného vodovodu v obci Pakostov“
- oznámenie o začatí konania o stavebnom zámere VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Obec Pakostov, Pakostov 24, 094 07 Nižná Sitnica, IČO: 00332640 podala dňa 24.06 .2026 na Okresný úrad Humenné, OSŽP, orgán štátnej vodnej správy (ďalej „Okresný úrad“), žiadosť vo veci vydania rozhodnutia o stavebnom zámere pre vodnú stavbu „Vybudovanie verejného vodovodu v obci Pakostov“, umiestnenú v k.ú Porúbka a k.ú. Nižná Sitnica.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

ID stavby - nepridelené
Názov stavby: „Vybudovanie verejného vodovodu v obci Pakostov“
Miesto stavby:
Vetva A1 , k.ú. Nižná Sitnica:
Parcely C-KN : 387/1
Parcely E-KN : k.ú. Nižná Sitnica – 2/120, 2/119; 2/19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1; 676/98,97,96,95,94,93,92,91,90,89,88,87,86, 85, 84, 83, 82, 81,80,79,78,77,76,75,74,41, 806/1; 675/11,10,9,8,7,6,5,4,3,2; 811; 673; 826; 415; 471, 472; 473; 838; 587; 589; 813; 595; 594; 593; 831; 593; 592
k.ú. Pakostov: 592; 5166; 5260/1; 5493/1; 5164/14,15,16; 5151; 5149/1; 5148/1; 5147/1; 5146/1; 5142; 5141/2; 5141/1; 5141/1; 5140; 5139; 5138; 5122/2; 5121; 5119; 5098

Vetva A2, k.ú. Pakostov:
Parcely C-KN : 104/2,101/1, 98/2, 97/2 ,77/1, 215/2,
Parcely E-KN : 5098; 5097/1; 5096/1; 5093; 5092; 5090/1,3; 5088/1; 5087/1; 5086/1; 5081/2,4; 5077/1; 5077/3; 5501/9, 5501/15; 5067/1; 5066; 5485; 5489/2;

Vetva B, k.ú. Pakostov :
Parcely E-KN : 5485; 5491/3; 5046/2;

Vetva C, k.ú. Pakostov :
Parcely E-KN : 5056; 274/2; 5065/1,2;

Vetva D, k.ú. Pakostov:

Parcely C-KN : 56; 72; 73; 281; 282; 284/1; 286; 287; 288, 291; 292; 295; 296; 298; 300; 301; 304; 305; 308; 310; 313; 314; 315; 318; 319/1; 322; 323/2; 324; 325; 326, 329; 328/2; 578;
Parcely E-KN : 5073/1,2; 5071; 5072; 5068; 48; 46; 1254/1, 1254/2;

Vetva E, k.ú. Pakostov:
Parcely C-KN :298; 330/4; 331;
Parcely E-KN : 878/3; 879/4;

Vetva F, k.ú. Pakostov:
Parcely C-KN : 68; 67; 66; 65; 64; 63; 59; 58; 29; 26; 24; 21; 20; 17; 16; 13; 12; 408; 406/1,2,3; 397,399; 398/7, 398/1,3; 397; 395/1,3,5;
Parcely E-KN : 4; 5; 8/1; 1268/1;

Vetva G, k.ú. Pakostov :
Parcely E-KN : 1262/3; 1261/1, 1261/2;

Vetva H, k.ú. Pakostov:
Parcely C-KN : 28; 27; 23/1; 22; 19; 18; 15; 14;

Vetva I, k.ú. Pakostov :
Parcely E-KN : 1262/3;

Členenie hlavnej stavby podľa hlavného účelu ich využitia: 2312
Členenie hlavnej stavby na stavebné objekty :
SO 01 Prívodné vodovodné potrubie
SO 02 ATS
SO 03 Verejný vodovod v obci Pakostov
SO 04 Prípojné body k objektom

Popis stavby:
SO 01 - Prívodné vodovodné potrubie
Navrhovaný stavebný objekt rieši dodavku pitnej vody pomocou prívodného potrubia pre obec Pakostov. Napojenie na existujúci vodovod oceľ DN100 začína v existujúcej vodomernej šachte v katastrálnom území obce Nižná Sitnica. Vo vzdialenosti 2,7 m od bodu napojenie je navrhnutá vodomerná šachta 3400x1750x1800 s vodomerom DN80, aby bolo možne zmerať množstvo vody na začiatku navrhovaného vodovodu. Následné potrubie je vedené v nezamŕzanej hĺbke min. 1,3 (1,4) m pod upraveným terénom v súbehu s existujúcou cestou II/554 po ľavej strane. Križovanie verejného vodovodu s cestami je riešene pretláčaním popod cesty s umiestnením chráničky D160. Križovanie verejného vodovodu s potokom je riešene riadením vŕtaním s dištančnými objímkami RACI typ S,T. Chráničku je potrebne uložiť min. 6m od brehovej čiary vodného toku a min. 2 m od nivelety dna koryta. Verejný vodovod (Vetva A1) je ukončený v navrhovanej armatúrnej šachte, kde je umiestená automatická tlaková stanica pre zvýšenie tlaku v rámci rozvodu vody v obci Pakostov.
SO 02 – ATS
Automatická tlaková stanica Hydro MPC-E 3 bude slúžiť na prenos a zvýšenie tlaku vo vodovodnom potrubí. Bude umiestnená v armatúrnej revíznej šachte s vnútornými rozmermi 3,4x1,75x1,8m. V armatúrnej revíznej šachte sa bude nachádzať vodomer DN80. Systém udržiava konštantný tlak prostredníctvom nepretržitého nastavovania otáčok čerpadiel. Výkon sa prispôsobuje aktuálnej potrebe zapínaním/vypínaním potrebného počtu čerpadiel a paralelným riadením čerpadiel v prevádzke. Prepínanie čerpadiel je automatické a závisí od zaťaženia, času a poruchy.
SO 03 – Verejný vodovod v obci Pakostov
Navrhovaný stavebný objekt rieši zásobovanie pitnou vodou v obci Pakostov.
Vodovodné potrubie je vedené v nezamŕzanej hĺbke min. 1,3 (1,4) m pod upraveným terénom.
Križovanie verejného vodovodu s cestami je riešene pretláčaním popod cesty s umiestnením chráničky D160. Križovanie verejného vodovodu s potokom je riešene riadením vŕtaním s dištančnými objímkami RACI typ S,T. Chráničku je potrebne uložiť min. 6m od brehovej čiary vodného toku a min. 2 m od nivelety dna koryta. Verejný vodovod je ukončený podzemným hydrantom DN80 kalníkom alebo vzdušníkom podľa potreby.
SO 04 – Prípojné body k objektom

Objekty budú napojené na navrhované rozšírenie verejného vodovodu pomocou pripojovacieho bodu. Pripojovací bod bude ukončený a zaslepený na pozemku majiteľa. Vodomerná šachta nie je súčasťou projektu. Šachtu si bude zabezpečovať majiteľ jednotlivých parciel. Pripojovací bod bude vedený od bodu napojenia v nezamŕzanej hĺbke minimálne 1,1 (1,2) m pod upraveným terénom. V prípade kríženia s cestou bude prípojný bod pretláčaný popod cestu v chráničke D90.

Okresný úrad podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), oznamuje podľa § 51 ods.1 Stavebného zákona a podľa § 73 ods. 4 a 5 vodného zákona začatie vodoprávneho konania a a pretože sú okresnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou.
Okresný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v súlade s § 73 ods.5 vodného zákona, svoje námietky alebo pripomienky môžu uplatniť do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia a že na neskoršie podané námietky neprihliadne.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Poučenie:

Podľa § 52 ods. 4 Stavebného zákona návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania musia obsahovať údaj o tom, kto ich podáva, akého konania sa týkajú a v čom vidí účastník konania porušenie alebo nezákonné obmedzenie jeho práv a právom chránených záujmov.

Podľa § 52 ods. 5 Stavebného zákona správny orgán neprihliadne na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré sledujú iný cieľ ako ochranu práv a právom chránených záujmov účastníka konania, najmä poškodiť iného, získať neoprávnený prospech, dosiahnuť prieťahy v konaní a obštrukcie alebo ktorých vyhovením by došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, k rozporu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie alebo so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie.

Podľa § 52 ods. 6 Stavebného zákona správny orgán neprihliadne ani na:
a) opätovne uplatnené návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov, o ktorých už bolo právoplatne rozhodnuté v inom konaní, ktorého obsah je záväzný pre rozhodnutie; to neplatí, ak sa zásadne zmenili skutkové okolnosti alebo predmet rozhodovania, b) návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré nemajú vplyv na ich práva a právom chránené záujmy alebo na plnenie zákonných alebo uložených povinností,
c) návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré sa priamo netýkajú predmetu rozhodovania,
d) návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania podané po lehote,
e) anonymné podania.

Podľa § 52 ods. 7 Stavebného zákona, odvolací orgán v odvolacom konaní neprihliadne na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré účastníci konania neuplatnili k stavebnému zámeru alebo v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci mali a mohli byť uplatnené; to neplatí, ak sa preukáže, že ide o opomenutého účastníka konania.

Nakoľko sa konanie týka líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, Okresný úrad upovedomuje účastníkov konania o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou.

Do podkladov priložených k žiadosti je možno nahliadnuť na Okresnom úrade Humenné, odbore starostlivosti o životné prostredie, 4.poschodie, č.d.153.

Toto oznámenie musí byť zverejnené v obci Pakostov a v obci Nižná Sitnica obvyklým spôsobom po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa..... pečiatka, podpis

Zvesené dňa..... pečiatka, podpis

Potvrdené celé oznámenie po lehote určenej na vyvesenie oznámenia, doručiť na Okresný úrad Humenné, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 4.posch. č.dv.153.

Mgr. Lenka Fialová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-HE-OSZP-2026/019222-003

Obec Pakostov, Pakostov 24, 094 07 Pakostov
Obec Nižná Sitnica, Nižná Sitnica 105, 094 07 Nižná Sitnica
ENAU s. r. o., Komárany 59, Vranov nad Topľou
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepný závod, M. R. Štefánika 25, Trebišov
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru, Prešov
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348, 093 19 Vranov nad Topľou 1
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná, Prešov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra 1507/2, Humenné
Okresný úrad Humenné, OSŽP - OH, Kukorelliho 1492/1, Humenné
Okresný úrad Humenné, OSŽP - OPaK, Kukorelliho 1492/1, Humenné
Okresný úrad Humenné, PLO, Kukorelliho 1492/1, Humenné
Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a komunikácii, Kukorelliho 1492/1, Humenné
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov 5
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 1
Lesy SR, š.p., organizačná zložka OZ Vihorlat, Čemernianska 136, Vranov, 093 03 Vranov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská, 066 01 Humenné 1
AGRO - Košarovce, s.r.o., Mlynská 1346, Vranov nad Topľou